



Gryfino, dnia 25 sierpnia 2023 roku

HK.90113.37.2023

**Wg rozdzielnika**

W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych budynków, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracował: „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella”. Publikacja ta dostępna jest na stronach internetowych NIZP PZH-PIB oraz GIS w zakładce: Woda użytkowa i kranówka. Opracowanie zostało przygotowane z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach mieszkalnych. Zawarte w opracowaniu wskazówki pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella sp. Autorzy wskazali w ww. dokumencie zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wnosi o umieszczenia na Państwa stronach internetowych powyższej informacji.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Gryfinie

mgr inż. Katarzyna Gręda  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino <ePUAP>
2. Burmistrz Cedyni <ePUAP>
3. Burmistrz Chojny <ePUAP>
4. Burmistrz Mieszkowic <ePUAP>
5. Burmistrz Morynia <ePUAP>

6. Burmistrz Trzcińska-Zdroju <ePUAP>
7. Wójt Gminy Banie <ePUAP>
8. Wójt Gminy Stare Czarnowo <ePUAP>
9. Wójt Gminy Widuchowa <ePUAP>